



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУГ» ХИВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368689

с.Куг

28.06.2017г.

№08

#### «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенного пункта»

В соответствии с Федеральными законами 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г.№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования СП «село Куг», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории села Куг, администрация МОСП «село Куг» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые :

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности(пользовании), согласно **приложения №1.**

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования села Куг, согласно **приложения №2.**

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рамалданова А.М.

Глава администрации  
МОСП «село Куг»

Абдулкеримов М.М.

### ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря , которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях , находящихся в их собственности (пользовании)

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защищаемая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный)	Ящик с Песком емкостью 0,5 куб.м	Бочка с водой и ведро	Багор , топор, лопата
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1(*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1,1,1(*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1(*)	1,1,1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-

Примечание:

- 1.(\*)-устанавливается в период проживания (летнее время).
- 2.В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
- 3.Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5м.
- 4.Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии , периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

---

Приложение № 2  
к постановлению главы  
администрации МОСП «село Куг»  
от 28 июня 2017года №08

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря , которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования села Куг.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря</b>	<b>Нормы комплектации пожарного щита</b>
1.	Огнетушители (рекомендуемые): -воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; -порошковые (ОП) вместимостью , л/ массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2  1 2
2.	Лом	1
3.	Ведро	1
4.	Багор	1
5.	Асбестовое полотно , грубошерстная ткань или войлок (кошма , покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1м	1
6.	Лопата штыковая	1

**Примечание:**

1.Пожарные щиты указанной комплектации устанавливаются из расчета общей защищаемой площади и численности населения в каждом конкретном сельском населенном пункте.

2.Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения немеханизированного инструмента и инвентаря определяется должностным лицом органа местного самоуправления , уполномоченного на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории конкретного сельского населенного пункта.

---

